

設計図書等に関する質問への回答(1)

下記工事の設計図書等に関する質問につき、以下の通り回答いたします。

(仮称)新田自治会館 建設工事		
No.	質 問 事 項	回 答
1	現場事務所及び工事車両の駐車場用地を、近隣周辺でお借りすることは可能でしょうか。(有償・無償は問いません)	隣接の自治会所有地を駐車場として使用可能
2	設計概要・外部仕上表(A05図)特記事項に床下土壌の防蟻処理と有りますが、内訳書に項目が有りませんが土壌の防蟻処理を行いますか。	土壌の防蟻処理 行います
3	設計概要・外部仕上表(A05図)6.付帯設備 その他消火器の備考欄に消火器ボックス付きとありますが、機械設備図(M06図)にボックスの記述が有りません。機械設備図を正として宜しいでしょうか。	機械設備図を正とします
4	同上関連、(A05図)6.付帯設備 その他に郵便受と有りますが本工事でしょうか。本工事の場合、メーカー、品番等ご指示願います。	アルメールWF6型(四国化成)同等品
5	AW等の額縁は、既製額縁で宜しいでしょうか。	良い
6	矩計図(A15,16図)土台パッキン等は必要でしょうか。	必要です
7	設計概要・外部仕上表(A05図)1.外部仕上表 屋根にアスファルトルーフィング960品と有りますが、940で宜しいでしょうか	940品で良い
8	内訳書No34 SW-1の数量が1.0ヶ所、設計図(A20,22図)で2ヶ所と差異が有ります。設計図を正と考えて宜しいでしょうか。	SW建具は2ヶ所、内訳ではSW一式工事とします
9	水道配管につきまして、現在 前面道路市道(西側)から引込み計画となっておりますが、水道局に確認したところ既存管が細いため取り出し不可との回答がありました。状況図面を添付いたしますので、ご確認・ご指示をお願い申し上げます。	別添配置図、平面図にて変更願います