

設計図書等に関する質問への回答(2)

下記工事の設計図書等に関する質問につき、以下の通り回答いたします。

(仮称)新田自治会館 建設工事

No.	質問事項	回答
	【建築主体】	
1	基礎 A-13図 外断熱になっていますが内訳に有りません。どのようになるのでしょうか。 後張りでなく一般的な断熱材打込でいいのでしょうか。	良い
2	現況図 A-25図 既設建物が有りますが内訳に解体が有りません。 撤去は別途でしょうか。	撤去はしない(別途利用)
3	矩計図 A-15図 内部は棚足場が必要と思われませんが内訳に有りません。 どのようになるのでしょうか。	見込んでください
4	図面と内訳書 どちらが優先するのでしょうか。	基本 設計図優先(内訳書参考)
5	外構図 A-26図 アスファルト舗装が有りますが内訳に有りません。 別途でしょうか。	別途(A-26参照)
6	神事費用について 地鎮祭・上棟式などの費用は別途でしょうか。	別途と考えます
7	玄関ホールにピクチャーレールが有りますが内訳に有りません。 どのようになるのでしょうか。	必要(設計図優先)
8	風除室に框(ミカゲ石)が有りますが、床フラットより 必要でしょうか。	必要(床仕上げ見切)
9	トイレに手すりが有りますが内訳に有りません。機械設備に有る ものが全てで宜しいでしょうか。	多目的WC:機械設備工事 WC(M・W):L型手摺 建築工事
10	ライニング天板が内訳に有りません。どのようになるのでしょうか。	必要 見込んでください