

設計図書等に関する質問への回答(3)

下記工事の設計図書等に関する質問につき、以下の通り回答いたします。

(仮称)新田自治会館 建設工事

No.	質 問 事 項	回 答
	【電気設備】	
1	設計図書 特記仕様書に記載 ※ 3.工期 2026年 7月1日～2027年 2月28日と有りますがどのようになるでしょうか。	契約日～令和8年2月20日 予定
2	幹線・動力設備 ① 3φ3W(動力)系統 引込開閉器盤の一次側及び二次側のケーブルと配管の仕様及び数量をご指示下さい。 ② 1φ3W(電灯)系統 引込開閉器盤からL-1間の接地線サイズ及び数量 また、電灯幹線ケーブルは内訳書記載のEM-CET38°で宜しいでしょうか。 ③ 接地工事の詳細と数量をご指示下さい。 ④ 設計図E04 記載の空調機電源用配管 G28及びF2-30の数量(内訳書に項目なし)をご指示下さい。 ⑤ 内訳書 1.幹線・動力設備(No.1)記載の 金属可とう電線管(24mm PSC ビニル被覆)と硬質ビニル管(VE54mm)の使用箇所をご指示下さい。(設計図に記載なし)	① EM-CET14(VE28)5m ② EM-CET38+E8×2 宜しい ③ 盤アースと機器アース ④ 1m以下 ⑤ 引込用配管
3	電気設備特記仕様書 7.特記事項 2)配線器具類は、大角とし、プレート類はフルカラー樹脂製とすると記載されていますが、内訳書ではプレート類は新金属製です。どちらとなるでしょうか。	樹脂製
4	電灯設備・コンセント設備 配線器具類の取付ボックスは、内訳書項目の配線器具類(スイッチ・コンセント)に含んで宜しいでしょうか。	宜しい
	【機械設備】	
1	内訳書 4頁 水質基準検査は通常の11項目で宜しいでしょうか。13項目と有りますが、何が追加されるのでしょうか。	大腸菌、ほう素、ジオキサン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢、ホルムアルデヒド、アルミニウム、ジエオスミン、メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、全有機炭素以上13項目です。